

**ENMIENDA No. 3**

**INVITACIÓN N° 5000004494**

**"REEMPLAZO UPS DE ESTACIÓN PARAPETÍ"**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**En el Anexo B Propuesta económica de la Solicitud de Cotización 5000004494**

**Donde dice:**

Ítem	Descripción
1	Rectificadores del tipo modular/redundante N+1, características funcionales y eléctricas. Potencia del sistema 1.5kVA
2	Controlador modular de los rectificadores
3	Inversores del tipo modular/redunante N+1, características funcionales y eléctricas.
4	Controlador modular de inversores
5	Rack (estructura metálica) o estantería para módulos y controladores
6	Rack abierto (estructura metálica) para banco de baterías
7	Banco de baterías con capacidad aproximada de 1000Ah 24VDC.

**Debe decir:**

Ítem	Descripción
1	Rectificadores del tipo modular/redundante N+1, características funcionales y eléctricas. Potencia del sistema 1.5kVA
2	Controlador modular de los rectificadores
3	Inversores del tipo modular/redunante N+1, características funcionales y eléctricas.
4	Controlador modular de inversores
5	Rack (estructura metálica) o estantería para módulos y controladores / Rack abierto (estructura metálica) para banco de baterías
6	Banco de baterías con capacidad aproximada de 1000Ah 24VDC.

**Se reemplaza el Anexo 2 Matriz de Evaluación Técnica Rev1, en cuenta del Anexo 2 Matriz de Evaluación Técnica perteneciente a otro proceso.**

Se adjunta de datos el **Anexo B Propuesta económica Rev2. Y el Anexo 2 Matriz de Evaluación Técnica Rev1.**

**Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.**

**Santa Cruz, 17 de junio de 2024**