



TÉRMINOS DE REFERENCIA

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

INDICE

| | |
|---|----------|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. OBJETO | 3 |
| 3. ALCANCE | 3 |
| 4. DESCRIPCIÓN..... | 3 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1 | 4 |
| 4.1. AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | 4 |
| 4.2. AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU | 4 |
| 4.3. AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU | 5 |
| 5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS..... | 6 |
| 5.1. GARANTÍAS | 6 |
| 5.2. LOGÍSTICA..... | 6 |
| 5.2.1. <i>Plazo</i> | 6 |
| 5.2.2. <i>Lugar de Entrega</i> | 6 |
| 5.3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS..... | 6 |
| 6. METODOLOGÍA DE ADJUDICACIÓN | 6 |

1. INTRODUCCIÓN

YPFB TRANSIERRA S.A. (en adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32" y 432 Km de longitud, denominado GASYRG.

Nuestra empresa requiere realizar compras para Renovación de Equipos de Oficina necesarios para un normal desenvolvimiento de las actividades que complementan la actividad principal de la empresa que es el transporte de hidrocarburos por ductos.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión de equipos de oficina.

3. ALCANCE

El servicio comprende la provisión de equipos de oficina según las características descritas en el presente documento, sección 4. DESCRIPCIÓN.

4. DESCRIPCIÓN

EL CONTRATISTA deberá presentar su propuesta para cumplir el requerimiento solicitado considerando las características técnicas del presente TDR, de acuerdo al siguiente detalle:


- **Lote 1**
 - Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU
 - Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU
 - Acondicionador de Aire Piso Techo de 36.000 BTU
- **Lote 2**
 - Cafetera Automática

Cuadro 1: Equipos Requeridos


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA |
|---------------|---|----------|---------------|
| Lote 1 | | | |
| 1 | Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU | 1 | Unidad |
| 2 | Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU | 3 | Unidad |
| 3 | Acondicionador de Aire Piso Techo de 36.000 BTU | 2 | Unidad |
| Lote 2 | | | |
| 1 | Cafetera Automática | 1 | Unidad |

Especificaciones técnicas Lote 1


4.1. Aire acondicionado 12.000 BTU

| ITEM | ESPECIFICACIONES |
|--------------------------|---|
| Capacidad: | 12.000 BTU |
| Características: | Tecnología Inverter Tipo Split Eficiencia energética: A+ Rango de temperatura: 16° C – 30° C Voltaje: 220/240 V Frío / calor |
| Instalación: | Debe incluir servicio de retiro de equipo antiguo e Instalación de 1 unidad |
| Foto Referencial: |  |

4.2. Aire acondicionado 24.000 BTU

| ITEM | ESPECIFICACIONES |
|--------------------------|---|
| Capacidad: | 24.000 BTU |
| Características: | Tecnología Inverter Tipo Split Eficiencia energética: A+ Rango de temperatura: 16° C – 30° C Voltaje: 220/240 V Frío / calor |
| Instalación: | Debe incluir servicio de retiro de equipo antiguo e Instalación de 3 unidades nuevas |
| Foto Referencial: |  |

4.3. Aire acondicionado 36.000 BTU

| ITEM | ESPECIFICACIONES |
|--------------------------|--|
| Capacidad: | 36.000 BTU |
| Características: | Tecnología Inverter Tipo Piso Techo Eficiencia energética: A+ Rango de temperatura: 16° C – 30° C Voltaje: 220/240 V Frío / calor |
| Instalación: | Debe incluir servicio retiro de equipo antiguo e de Instalación de 2 unidades |
| Foto Referencial: |  |

Especificaciones técnicas Lote 2

4.4 Cafetera Súper Automática

| ITEM | ESPECIFICACIONES |
|--------------------------|---|
| Tecnología: | Súper automática |
| Características: | Molinillo de acero o aleación para la trituration de granos Ajuste del grado de molienda Capacidad del depósito mínimo 1,2 L Permite 2 espressos simultáneos Preparación automática de café espresso y americano Espumeador de leche para de Cappuccino y Latte Sistemas automáticos de limpieza y descalcificación |
| Instalación: | NO Requiere Instalación |
| Foto Referencial: |  |

5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables a la entrega de los equipos por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

5.1. Garantías

El CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de al menos 2 años por defectos de fabricación, para los acondicionadores de aire, y al menos 1 año para la cafetera súper automática.

5.2. Logística

5.2.1. Plazo

El plazo requerido para la entrega de los bienes es de **7 días calendario**, a partir de la Orden de Compra.

5.2.2. Lugar de Entrega

Los equipos deberán ser entregados en modalidad DDP, en el almacén del Edificio YPFB Transierra S.A., sobre la Av. Cristo Redentor Km 4,5 al norte.

5.3. Formato de presentación de propuestas

Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:

- a) Propuesta Técnica según lo detallado en el Punto 4. Descripción.
- b) Documentación que indique y avale lo solicitado en el punto 5.1 Garantías.
- c) La propuesta económica deberá ser presentada directamente en el SRM.

6. Metodología de Adjudicación

La metodología de adjudicación es por lotes.

Para todos ambos Lotes se tienen que cumplir a cabalidad (100%) estas especificaciones técnicas y se adjudicará el que tenga menor costo ofertado.