



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000005441

“PROVISIÓN DE MATERIALES PROTECCION MECANICA Y ANTICORROSIVA DEL GAS YRG”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia.

ACLARACIONES

1. Aplicación y tipo de instalación: ¿La tubería o superficie a proteger es subterránea o aérea? Esta información es fundamental para definir si se requiere o no el recubrimiento de protección mecánica (outerwrap).

Respuesta:

- La tubería es enterrada.

2. Dimensiones y características: Por favor, confirmar el diámetro de la tubería, tipo de elemento o estructura a proteger (por ejemplo, línea de 6", 8", 20", base de tanque, válvula, etc.).

Respuesta:

- Tubería de 32" [pulgadas] API 5L X-70

3. Alcance real de los 80 metros lineales: Aclarar si los "80 metros lineales" se refieren a longitud de tubería, perímetro de bridas, o área total estimada a cubrir (en m²), ya que de ello depende el cálculo del consumo de imprimante y la selección del ancho de rollo de cinta.

Respuesta:

- Se requiere para 80 metros lineales, longitud de tubería.

4. Solicitamos una ampliación del plazo límite de presentación de ofertas hasta el Martes 21 de Octubre del 2025.

Respuesta:

- No se realizará la ampliación del plazo límite de presentación de ofertas, por el tiempo de entrega del materiales y consideraciones administrativas (contabilizar presupuesto)

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, 16 de octubre de 2025