

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

N° DE INVITACIÓN: 5000005801

PROYECTO: PROVISIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Item	Características	Detalle	Cumple (SI / NO)		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente n...
1	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU				
	Cantidad:	4 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	24.000 BTU.			
	Características:	Tecnología Inverter Tipo Split Frío / calor Gas refrigerante ecológico R32 Frecuencia: 50, 60 ó 50/60 Hz. Certificado IBMETRO (a presentar cuando se entregue el equipo en almacén) Accesorios para montaje, incluyendo al menos 3m de tubería de cobre.			
	Marcas Permitidas:	White-Westinghouse, LG, Samsung, Pride, York, Gree, o calidad equivalente.			
	Garantía:	2 años como mínimo.			
	Requisito Proveedor:	Registro Nacional para Trabajos en Refrigeración y Aire Acondicionado (RENTAA).			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte				
2	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA				
	Cantidad:	2 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	Como mínimo corriente y potencia nominal 15 [A] y 7,5 [KW]			
	Características:	Capacidad para adecuar el Voltaje de 480 VAC a 380 VAC, frecuencia de 60 Hz a 50 Hz para un equipo A/C capacidad 60.000 BTU. Voltaje alimentación Variador: Monofásico 110 VAC / bifásica 220 VAC, frecuencia 60 Hz. Salida de variador hacia la carga (A/C) 380 VAC, 50 Hz. Interfaz para operación y programación. Grado de protección IP20 (estándar), NEMA 1 o IP66.			
	Garantía:	1 año como mínimo.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
	CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (Cumple / No Cumple)*				