

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

N° DE INVITACIÓN:	5000005995
PROYECTO:	PROVISIÓN CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
UNIDAD SOLICITANTE:	Sub Gerencia de Operaciones

Item	Características	Detalle	Cumple (SI / NO)		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente n...
1	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA				
	Cantidad:	2 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	Como mínimo corriente y potencia nominal 15 [A] y 7,5 [KW]			
	Características:	Capacidad para adecuar el Voltaje de 480 VAC a 380 VAC, frecuencia de 60 Hz a 50 Hz para un equipo A/C capacidad 60.000 BTU. Voltaje alimentación Variador: Monofásico 110 VAC / bifásica 220 VAC, frecuencia 60 Hz. Salida de variador hacia la carga (A/C) 380 VAC, 50 Hz. Interfaz para operación y programación. Grado de protección IP20 (estándar), NEMA 1 o IP66.			
	Garantía:	1 año como mínimo.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (Cumple / No Cumple)*					