



C I R C U L A R N ° 5
L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N o . 5 0 0 0 0 0 6 0 9 4

MONTAJE E INSTALACIÓN CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE ECP

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

Solicitamos lo siguiente:

CONSULTA 1

1.- Alimentación eléctrica del calentador:

En el TDR se establece que la longitud del tendido de cable desde el CCM hasta el calentador es de aprox. 130 m. Sin embargo, se especifica el suministro de únicamente 51 m de cable de 3x95 mm². Si bien la longitud del tendido es aproximada, la cantidad de cable que YPFB TRANSIERRA proveerá resulta considerablemente inferior a la distancia estimada.

En virtud de esta diferencia, agradeceremos confirmar si se debe contemplar el suministro de un nuevo cable que cubra la totalidad de la distancia requerida, considerando que no está permitido realizar empalmes en el tendido.

Tendido, etiquetado y conexión de cables de potencia para la alimentación al CALENTADOR, **aproximadamente 130 m**, desde el CCM hasta el panel de control y potencia del CALENTADOR, considerando aplicación de espuma ignífuga para sellar los conduit por donde se tienda los conductores.

Materiales Eléctricos provistos por YPFB TRANSIERRA

Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base
11018560	CABLE MARLEW XF 3950 F 3X95 MM2	51	M
11018572	CABLE MARLEW XF 11200 1X120 MM2	115	M

RESPUESTA

Remitirse a la Enmienda 4.

CONSULTA 2

2.- Misma consulta que la anterior, para el cable de protección a tierra de 1x120mm2.

Tendido, etiquetado y conexión de cables de potencia para la alimentación al CALENTADOR, **aproximadamente 130 m**, desde el CCM hasta el panel de control y potencia del CALENTADOR, considerando aplicación de espuma ignífuga para sellar los conduit por donde se tienda los conductores.



Transporte S.A.

Materiales Eléctricos provistos por YPFB TRANSIERRA

Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base
11018560	CABLE MARLEW XF 3950 F 3X95 MM2	51	M
11018572	CABLE MARLEW XF 11200 1X120 MM2	115	M

RESPUESTA

Remitirse a la Enmienda 4.

CONSULTA 3

3.- Por favor, compartir un registro fotográfico del CCM completo donde se instalará el cubical del alimentador hacia el calentador, con el fin de identificar el tipo de maneta que utilizan los cubicales adyacentes.

RESPUESTA

Remitirse a la Circular 3, Consulta 4 y sus anexos.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 18 de octubre de 2026